




113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)



保養日期：113 年 3 月 25 日

		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-1 (維護保養、試運轉)
		
沉水式抽水機-2 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-3 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-4 (維護保養、試運轉)



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期：113 年 3 月 25 日


		
沉水式抽水機-5 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-6 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-7 (維護保養、試運轉)
		
沉水式抽水機-8 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-9 (維護保養、試運轉)	發電機-M006 (檢查油量)
		
發電機-M006 (檢查油質)	發電機-M006 (檢查空氣濾清器)	發電機-M006 (檢查電壓)
		
發電機-M006 (檢查電壓)	發電機-M006 (檢查電壓)	



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期：113 年 3 月 25 日

		
發電機-M005 (檢查油量)	發電機-M005 (檢查油質，汽油流入機油箱，發電機汽油幫浦異常)	發電機-M005 (檢查空氣濾清器)
		
發電機-M005 (檢查電壓)	發電機-M005 (檢查電壓)	發電機-M005 (檢查電壓)
		
電池充電	電池充電	電池充電
		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (電壓不足需充電)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (電壓不足需充電)	3 英吋油槓式抽水機-S012 (電壓不足需充電)



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期:113 年 4 月 30 日



3 英吋油械式抽水機-S012
(維護保養、試運轉)



3 英吋油械式抽水機-S009
(維護保養、試運轉)



3 英吋油械式抽水機-S003
(維護保養、試運轉)




3 英吋油械式抽水機-S012
(檢查油量)



3 英吋油械式抽水機-S012
(檢查電壓)



3 英吋油械式抽水機-S011
(檢查油量)




3 英吋油械式抽水機-S011
(檢查油質)



3 英吋油械式抽水機-S011
(檢查電壓)



3 英吋油械式抽水機-S009
(檢查油量)



3 英吋油械式抽水機-S009
(檢查油質)



3 英吋油械式抽水機-S009
(檢查電壓)





3 英吋油械式抽水機-S012
(檢查油質)



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期：113 年 4 月 30 日

		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-1 (維護保養、試運轉)
		
沉水式抽水機-2 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-3 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-4 (維護保養、試運轉)



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)


保養日期：113 年 4 月 30 日

		
沉水式抽水機-5 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-6 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-7 (維護保養、試運轉)
		
沉水式抽水機-8 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-9 (維護保養、試運轉)	發電機-M006 (檢查油量)
		
發電機-M006 (檢查油質)	發電機-M006 (檢查空氣濾清器)	發電機-M006 (檢查電壓)
		
發電機-M006 (檢查電壓)	發電機-M006 (檢查電壓)	



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)


保養日期：113 年 4 月 30 日

		
發電機-M005 (檢查油量)	發電機-M005 (檢查油質)	發電機-M005 (檢查空氣濾清器)
		
發電機-M005 (檢查電壓)	發電機-M005 (檢查電壓)	發電機-M005 (檢查電壓)
		
保養前	保養後	



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)


保養日期:113 年 4 月 26 日

		
3 英吋油槓式抽水機-S003 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S010(維護保養、試運轉)
		
3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查油量)	3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查油質)



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)


保養日期:113 年 5 月 17 日


		
3 英吋油槓式抽水機-S012 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (維護保養、試運轉)
		
3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查油量)	3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查油質)



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)





保養日期：113 年 5 月 17 日

		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-1 (維護保養、試運轉)
		
沉水式抽水機-2 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-3 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-4 (維護保養、試運轉)



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期：113 年 5 月 17 日

		
沉水式抽水機-5 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-6 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-7 (維護保養、試運轉)
		
沉水式抽水機-8 (維護保養、試運轉)	沉水式抽水機-9 (維護保養、試運轉)	發電機-M006 (檢查油量)
		
發電機-M006 (檢查油質)	發電機-M006 (檢查空氣濾清器)	發電機-M006 (檢查電壓)
		
發電機-M006 (檢查電壓)	發電機-M006 (檢查電壓)	



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期：113 年 5 月 17 日

		
發電機-M005 (檢查油量)	發電機-M005 (檢查油質)	發電機-M005 (檢查空氣濾清器)
		
發電機-M005 (檢查電壓)	發電機-M005 (檢查電壓)	發電機-M005 (檢查電壓)
		
保養前	保養後	



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期:113 年 6 月 26 日

		
3 英吋油槓式抽水機-S012 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (維護保養、試運轉)
		
3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查油量)	3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S009 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S012 (檢查油質)



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期：113 年 6 月 26 日

		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查油質)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查電壓)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (檢查油量)
		
3 英吋油槓式抽水機-S010 (維護保養、試運轉)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (維護保養、試運轉)	



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期：113 年 6 月 26 日

		
發電機-M006 (更換機油)	發電機-M005 (更換機油)	發電機-M006 (檢查油量)
		
發電機-M006 (檢查油質)	發電機-M006 (檢查空氣濾清器)	發電機-M006 (檢查電壓)
		
發電機-M006 (檢查電壓)	發電機-M006 (檢查電壓)	



113 年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險(開口契約)

保養日期: 113 年 6 月 26 日

		
發電機-M005 (檢查油量)	發電機-M005 (檢查油質)	發電機-M005 (檢查空氣濾清器)
		
發電機-M005 (檢查電壓)	發電機-M005 (檢查電壓)	發電機-M005 (檢查電壓)
		
保養前	3 英吋油槓式抽水機-S012 (更換機油)	3 英吋油槓式抽水機-S003 (更換機油)
		
3 英吋油槓式抽水機-S009 (更換機油)	3 英吋油槓式抽水機-S010 (更換機油)	3 英吋油槓式抽水機-S011 (更換機油)

